

## 消防用設備等の種類別点検資格・点検期間

消防用設備等の種類 (注1)		点検期間	
		機器点検	総合点検
消火設備	消火器具	6ヵ月	1年
	屋内消火栓設備		
	スプリンクラー設備		
	水噴霧消火設備		
	泡消火設備		
	不活性ガス消火設備		
	ハロゲン化物消火設備		
	粉末消火設備		
	屋外消火栓設備		
	動力消防ポンプ設備		
警報設備	自動火災報知設備	3ヵ月	1年
	ガス漏れ火災警報設備		
	漏電火災警報設備		
	消防機関へ通報する火災報知設備		
	非常警報器具及び非常警報設備		
非常通報装置(119番通報)			
避難設備	すべり台、避難はしご、救助袋、 緩降機避難橋その他の避難器具	3ヵ月	1年
	誘導灯及び誘導標識		
消防用水	防火水槽又はこれに代わる貯水池 その他の用水	3ヵ月	1年
消火活動に 必要な施設	排煙設備	6ヵ月	1年
	連結散水設備		
	連結送水管		
	非常コンセント設備		
	無線通信補助設備		
必要とされる防火安全性能を 有する消防の用に供する設備等	パッケージ型消火設備	6ヵ月	1年
	パッケージ型自動消火設備		
	共同住宅用スプリンクラー設備		
	共同住宅用連結送水管		
	共同住宅用自動火災報知設備		
	住戸用自動火災報知設備		
	共同住宅用非常警報設備		
	共同住宅用非常コンセント設備		
特殊消防 用設備等			
非常電源・ 配線・操作盤	非常電源専用受電設備	6ヵ月	1年
	蓄電池設備		
	自家発電設備		
	配線		
	操作盤		

(注1):チェックされた設備等が設置され、点検を要するものです。